



Checklist

Huisje, boompje, beestje

Hoe kan ik snel en veilig vluchten?

- ☐ Zijn de (nood)uitgangsdeuren van binnenuit te openen zonder dat daarvoor een sleutel of een ander los voorwerp nodig is?
- ☐ Zijn de vluchtrichtingen van de vluchtwegen en de nooduitgangen herkenbaar aan lichtbakken of pictogrammen?
- ☐ Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, trappen, hellingbanen, vluchtwegen, ook buiten, vrij van obstakels?
- ☐ Draaien de (vlucht)deuren in de vluchtrichting?
- ☐ Zijn de (brandwerende) deuren, voorzien van deurdranger/vloerpoot, niet vast te zetten in geopende stand door middel van vastzethaken, stoppen of iets dergelijks?
- ☐ Zijn de vluchtwegen ook aan de buitenzijde vrij van obstakels en verlicht?

Welke risico's moet je in het algemeen vermijden?

- ☐ Als de ruimte met gaskachels wordt verwarmd of als een geiser aanwezig is, is er dan een permanente, niet afsluitbare, ventilatieopening aanwezig?
- ☐ Zijn de leidingen en toebehoren van propaantanks gekeurd door een door het Stoomwezen geaccepteerde installateur?
- ☐ Als brandslanghaspels en/of draagbare blusmiddelen aanwezig zijn, zijn deze voor gebruikers duidelijk herkenbaar, zichtbaar en bereikbaar?

Hoe kun je legionellabesmetting voorkomen?

- ☐ Zijn er plaatsen met mogelijk-heden tot verstuing van water, zoals douches en brandslangen?
- ☐ Zo ja, dan moet de eigenaar een risicoanalyse hebben opgemaakt. Vraag hiernaar!

Bron: Ministerie van VROM, Veiligheid bij het gebruik van groepsaccommodaties